



ПМ 05240041000109208319 от 29.01.2024г



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан
Территориальный отдел г. Хасавюрт

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 06 » февраля 2024г. 14 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Хасавюрт
(место составления акта)

Акт профилактического визита №23/036

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МКОУ "Кокрекская СОШ"
ИНН 0534024431, ОГРН 1020501766229.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

368020, Хасавюртовский район, село Кокрек, ул. Г.Цадасы, д. 3

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

С «06» февраля 2024 г. 10-00

по «06» февраля 2024 г. 14-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда Отабиева З.А.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) _____

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Директор МКОУ "Кокрекская СОШ" Хасавюртовского района
Омаров Халид Насрулаевич

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
----------------------------------------------------	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) _____

2) _____

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «06» февраля 2024 г. 10-00

по «06» февраля 2024 г. 14-00

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:_____

Расписание уроков договор на медицинское обследование работников и др. документы;
личные медицинские книжки персонала, поименные списки, на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра,
заключительный акт по результатам периодических медицинских осмотров, утвержденный председателем врачебной комиссии и заверенный печатью медицинской организации
(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кокрекская средняя общеобразовательная школа» размещена в отдельно стоящем здании, здание 3-х этажное, 2003 года постройки, проектная мощность согласно паспорту-450, а фактически обучается 880 учащихся, учащихся 1-4 классов-423.

Занятия проводятся в 2 смены. Отопление здания автономное, канализование – выгребная яма типа «шамбо», водоснабжение местное от сельской водопроводной сети, холодным и горячим водоснабжением обеспечен пищеблок, в надворных туалетах горячее водоснабжение отсутствует.

Пищеблок работает на сырье, ассортимент приготовления блюд соответствует утвержденному и согласованному меню на день проверки. Всего работников пищеблока -5чел., личные медицинские книжки имеются с результатами медицинских обследований, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки с допуском к работе.

-получают горячее питание-423чел., одновременно питаются в пищеблоке – 100 человек.

-получают горячее питание-423чел., одновременно питаются в пищеблоке – 100 человек.

Выявленные нарушения:

- покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеют дефекты (выбоины) (п.2.2.4 СП 2.4.3648-20);
- учебная мебель устаревшая, однотипная, функциональные размеры не соответствуют с ростом и возрастом учащихся (нарушение п. 2.4.3.СП 2.4.3648-20);
- спортивные площадки не спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, спортивные занятия проводятся на площадках, имеющих дефекты (п.2.2.2 СП 2.4.3648-20)
- надворные туалетные комнаты не проведена проточная горячая вода, не оборудованы санитарно-техническими приборами. Умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. (п.2.4.11 СП 2.4.3648-20)
- в помещениях полы, стены, потолки, двери , окна имеют дефекты и повреждения (п.2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна старые) (п.2.7.2 СП 2.4.3648-20)
- окна помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20)

Таким образом, нарушаются требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: _____


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Хасавюрт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Отабиева З.А.
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
<u>06.02.2024г</u> <u>14:00</u>		<u>директор</u>	<u>Омаров Х.Н.</u>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 23/034 г.Хасавюрт « 06 » 02 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Хасавюрт Отабиевой З.А (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МКОУ "Кокрекская СОШ" ИНН 0534024431, ОГРН 1020501766229.

368020, Хасавюртовский район, село Кокрек, ул. Г.Цадасы, д. 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеют дефекты (выбоины) (п.2.2.4 СП 2.4.3648-20);
- учебная мебель устаревшая, однотипная, функциональные размеры не соответствуют с ростом и возрастом учащихся (нарушение п. 2.4.3.СП 2.4.3648-20);
- спортивные площадки не спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, спортивные занятия проводятся на площадках, имеющих дефекты (п.2.2.2 СП 2.4.3648-20)
- надворные туалетные комнаты не проведена проточная горячая вода, не оборудованы санитарно-техническими приборами. Умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. (п.2.4.11 СП 2.4.3648-20)
- в помещениях полы, стены, потолки, двери , окна имеют дефекты и повреждения (п.2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна старые) (п.2.7.2 СП 2.4.3648-20)
- окна помещений не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20)

Таким образом, нарушаются требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты покрытий проездов, подходов и дорожек на территории школы, провести капитальный ремонт (п.2.2.4 СП 2.4.3648-20); **срок до 26.08.2024г**
2. Учебную мебель устаревшую, однотипную, заменить на соответствующую с ростом и возрастом учащихся (нарушение п. 2.4.3.СП 2.4.3648-20); **срок до 26.08.2024г**

3. Спортивные площадки спланировать с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, (п.2.2.2 СП 2.4.3648-20) **срок до 26.08.2024г**
4. В надворные туалетные комнаты провести проточную горячую воду, оборудовать санитарно-техническими приборами. Умывальные раковины обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. (п.2.4.11 СП 2.4.3648-20) **срок до 26.08.2024г**
5. В помещениях школы устранить дефекты полов, стен, потолков, дверей, окон (требуется проведение капитального ремонта) (п.2.5.2; 2.5.3 СП 2.4.3648-20); **срок до 26.08.2024г**
6. Заменить окна на новые чтобы обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года (п.2.7.2 СП 2.4.3648-20) **срок до 26.08.2024г**
7. Окна помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20) **срок до 26.08.2024г**
- Таким образом, нарушаются требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Администрацию Муниципального Образования "Хасавюртовский район" РД

ОГРН 1020501764964 ИНН 0534010598, Республика Дагестан, Хасавюртовский р-н, с Энديرей, ул. Махачкалинское Шоссе, зд. 25а

МКОУ "Кокрекская СОШ" ИНН 0534024431, ОГРН 1020501766229,

368020, Хасавюртовский район, село Кокрек, ул. Г.Цадасы, д. 3 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Хасавюрт

по адресу: г.Хасавюрт, ул.Махачкалинское шоссе, 12а тел./факс: (87231) 5-16-41,

факс: 5-16-41, e-mail: to-has@yandex.ru заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» 08

2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1
разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в
г.Хасавюрт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Отабиева З.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «06» 02 2024 г.

(подпись)

Омаров Х.Н.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
